



Leistungserklärung

Nr. DOP-RA110Q-20141105

Produkttyp: **Rauchwarnmelder**
Typennummer: **RA110Q**
Vorgesehener Verwendungszweck: **Brandschutz**
Name und Kontaktanschrift des Herstellers: **Indexa GmbH
Paul-Böhringer-Str. 3
74229 Oedheim**

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts: **System 1**

Notifizierte Stelle Kriwan (NB 1772) hat eine Typprüfung, Erstinspektion des Werks sowie laufende Überprüfung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 1 vorgenommen und eine Leistungsbeständigkeitsbescheinigung mit der Nummer 1772-CPR-150194 ausgestellt.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung in der folgenden Tabelle:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation: EN14604:2005/AC:2008
Nennauslösebedingungen/-empfindlichkeit (Ansprechzeit) und Leistungsfähigkeit im Brandfall	erfüllt	4.12, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.20
Betriebszuverlässigkeit	erfüllt	4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.15, 4.16, 4.19, 5.11, 5.16, 5.24
Toleranz der Versorgungsspannung	erfüllt	5.21
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; Temperaturbeständigkeit	erfüllt	5.7, 5.8
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; Feuchtebeständigkeit	erfüllt	5.9
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; Beständigkeit gegen Korrosion	erfüllt	5.10
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; Beständigkeit gegen Schwingungen	erfüllt	5.12, 5.13
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit; elektrische Stabilität	erfüllt	5.14

Diese Erklärung wird abgegeben durch:

Bell, Tim

(Name, Vorname)

Geschäftsführer

(Stellung im Betrieb des Herstellers/Bevollmächtigten/Importeurs)

Oedheim

(Ort)

05.11.2014

(Datum)

(Rechtsverbindliche Unterschrift)