



Leistungserklärung

Nr. DOP-0243

Produkttyp: **Hitzemelder**
 Typennummer: **500IDT**
 Vorgesehener Verwendungszweck: **Brandschutz**
 Name und Kontaktanschrift des Herstellers: **ICAS AS
 Grini naeringspark 15
 1361 Osteras**

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts: **System 1**

Notifizierte Stelle EVPU (NB 1293) hat eine Typprüfung, Erstinspektion des Werks sowie laufende Überprüfung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 1 vorgenommen und eine Leistungsbeständigkeitsbescheinigung Nummer 1293-CPD-0243 ausgestellt.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung in der folgenden Tabelle:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Ansprechempfindlichkeit	Erfüllt	EN:54-5:2000/A1:2002
Hauptenergieversorgung	Erfüllt (9-24 V DC)	EN:54-5:2000/A1:2002
Integrierte Sirene, Signalgeber, Dauerhaftigkeit (Hinweis 1)	Erfüllt (92,3 dB)	EN:54-3 Cl. 5.3.3
Betriebsumgebung	Erfüllt	EN:54-5:2000/A1:2002
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Immunität (in Betrieb)	Erfüllt	EN:54-5:2000/A1:2002 EN 50130-4+A1:2014 EN 55032:2015

(NPD = No Performance Determined / keine Leistung festgelegt)

Hinweis 1: Die Sirene wurde vom ZL NBNo 1158 zusätzlich gemäß EN54-3 getestet und genehmigt. Sie erhielt die Leistungsbeständigkeitsbescheinigung Nummer 164/11-244/2012, da die Norm EN54-5 und die Leistungsbeständigkeitsbescheinigung Nummer 1293-CPD-0243 keine entsprechenden Anforderungen enthalten.

Diese Erklärung wurde durch die INDEXA GmbH anhand der von ICAS AS ausgestellten Leistungserklärung übersetzt.

Bell, Tim

(Name, Vorname)

Geschäftsführer

(Stellung im Betrieb des Herstellers/Bevollmächtigten/Importeurs)

Oedheim

(Ort)

01.11.2017

(Datum)

(Rechtsverbindliche Unterschrift)