

# Leistungserklärung

Nr. DOP-RA300-RA300i-20131126

Produkttyp: **Rauchmelder** Typennummer: **RA300 / RA300i**

Vorgesehener Verwendungszweck: **Brandschutz**

Name und Kontaktanschrift des Herstellers: **Indexa GmbH  
Paul-Böhringer-Str. 3  
74229 Oedheim**

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts: **System 1**

Notifizierte Stelle VdS (NB 0786) hat eine Typprüfung, Erstinspektion des Werks sowie laufende Überprüfung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 1 vorgenommen und eine Leistungsbeständigkeitsbescheinigung Nummer 0786-CPD-20409 ausgestellt.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung in der folgenden Tabelle:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Nominale Aktivierungsbedingungen und Leistung im Brandfall gemäß gültiger Bestimmungen	Erfüllt	EN 14604:2005 VdS 0786-CPD-20401
Betriebszuverlässigkeit	Erfüllt	EN 14604:2005 VdS 0786-CPD-20401
Schwankungen der Versorgungsspannung	Erfüllt	EN 14604:2005 VdS 0786-CPD-20401
Beständigkeit der Betriebszuverlässigkeit und Ansprechverzögerung, Temperaturbeständigkeit	Erfüllt	EN 14604:2005 VdS 0786-CPD-20401
Beständigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsresistenz / Feuchtigkeitsresistenz / Korrosionsresistenz	Erfüllt	EN 14604:2005 VdS 0786-CPD-20401
Beständigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität	Erfüllt	EN 14604:2005 VdS 0786-CPD-20401

(NPD = No Performance Determined / keine Leistung festgelegt)

Diese Erklärung wird abgegeben durch:

**Bell, Tim**

(Name, Vorname)

**Geschäftsführer**

(Stellung im Betrieb des Herstellers/Bevollmächtigten/Importeurs)



**Oedheim**

**26.11.2013**

(Ort)

(Datum)

(Rechtsverbindliche Unterschrift)