



Leistungserklärung

Nr. DOP-RZ03-20171101

Produkttyp: **Mini-Brandmeldesystem**

Typennummer: **RZ03**

Vorgesehener Verwendungszweck: **Brandschutz**

Name und Kontaktanschrift des Herstellers: **ICAS AS
Grini naeringspark 15
1361 Osteras**

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts: **System 1**

Notifizierte Stelle EVPU (NB 1293) hat eine Typprüfung vorgenommen und ein Zertifikat Nummer 1130833 ausgestellt.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung in der folgenden Tabelle:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Stromkreis-Spannung 9/12 V DC	Erfüllt	
Stromkreis-Steuerung bei Kurzschluss und Unterbrechung des Stromkreises	Erfüllt	Gemäß EN54-2
Relais- (NO/NC/COM) und Optokoppler-Ausgang	Erfüllt	
Erhöhung der Spannung von 9 V auf 12 V DC im Alarmfall	Erfüllt	
Betriebsumgebung	Erfüllt	
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Immunität (in Betrieb) und LDV-Richtlinie	Erfüllt	EN55022:10 EN50130-4:11+A1:14 EN60950-1:06+A11:09+A1:10+A12:11+A2:13 EN61000-3-2:14 EN61000-3-3:13

(NPD = No Performance Determined / keine Leistung festgelegt)

Diese Erklärung wurde durch die INDEXA GmbH anhand der von ICAS AS ausgestellten Leistungserklärung übersetzt.

Bell, Tim

(Name, Vorname)

Geschäftsführer

(Stellung im Betrieb des Herstellers/Bevollmächtigten/Importeurs)

Oedheim

(Ort)

01.11.2017

(Datum)

(Rechtsverbindliche Unterschrift)